

AVS, Lebensmittelkontrolle

Peter Zimmerli, Trinkwasserinspektor
Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau
Telefon 062 835 30 20
Direkt 062 835 30 99
Fax 062 835 30 19
E-Mail peter.zimmerli@ag.ch
Internet www.ag.ch/verbraucherschutz

Wasserversorgungs-Genossenschaft
Oberdorf
Herr Andreas Moser, Präsident
Kanalstrasse 235
4813 Uerkheim

Aarau, 23. Oktober 2012 Zi/Fe/B-Nr. UHE3/12-2443

Untersuchungsbericht Trinkwasser Auftrag Nr. 12-2443

Wasserversorgung: **Wasserversorgungs-Genossenschaft Oberdorf**
Proben erhoben am: 18.10.2012
Probenahmegrund: Kontrolle auf bakterielle Verunreinigung
Probenehmer: A. Moser
Letzte starke Regenfälle: vor 3 bis 7 Tagen
Niederschlag: -
Niederschlagsmessort: -

Untersuchte Probenahmestellen

Proben-Nr.	Inst. Nr.	Probenahmestelle
12-2443-001	995	Quelle Vorderhubel, Schöpfprobe, nicht als Trinkwasser genutzt.
12-2443-002	90001 LW	Netzstelle: Kanalstrasse 235, Wohnhaus A. Moser

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Proben-Nr.	Wasser- temperatur ^{*)}	Ergiebigkeit ^{*)}	aerobe meso- phile Keime	E. coli	Enterokokken
	[°C]	[l/min]	[KBE/ml]	[KBE/100 ml]	[KBE/100 ml]
12-2443-001	12.0	15	11	n.n.	3
12-2443-002	12.0		8	n.n.	n.n.

n.n. = nicht nachweisbar


Mit ^{*)} bezeichnete Parameter wurden nicht durch das AVS gemessen.

BEURTEILUNG

Die Probe 12-2443-001 enthielt Fäkalkeime (Enterokokken). Es handelt sich um Quellwasser welches nicht als Trinkwasser verwendet wird.

Die Resultate der Probe 12-2443-002 entsprechen den Anforderungen an Trinkwasser gemäss der Hygieneverordnung. Diese Probe wies somit eine einwandfreie mikrobiologische Qualität auf.

Freundliche Grüsse



Peter Zimmerli
Trinkwasserinspektor

Beilage:
- Rechnung

Einzelheiten zu den Untersuchungen können auf Anfrage eingesehen werden. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden.