

AVS, Lebensmittelkontrolle

Dr. Irina Nüesch, Sektionsleiterin
Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau
Telefon 062 835 30 20
Direkt 062 835 30 95
Fax 062 835 30 19
E-Mail irina.nueesch@ag.ch
Internet www.ag.ch/verbraucherschutz

Wasserversorgungs-Genossenschaft Oberdorf
Herr Andreas Moser, Präsident
Kanalstrasse 235
4813 Uerkheim

Aarau, 2. Juni 2009 IN/Fe/B-Nr. UHE3/09-1137

Untersuchungsbericht Trinkwasser Auftrag Nr. 09-1137

Wasserversorgung:	Wasserversorgungs-Genossenschaft Oberdorf
Proben erhoben am:	18.05.2009
Probenahmegrund:	periodische Eigenkontrolle
Probenehmer:	A. Moser
Letzte starke Regenfälle:	vor 1 bis 2 Tagen
Niederschlag:	--
Niederschlagsmessort:	

Untersuchte Probenahmestellen

Proben-Nr.	Inst. Nr.	Probenahmestelle
09-1137-001	70101 LW	Reservoir Stickel, Schöpfprobe aus Wasserkammer

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Proben-Nr.	aerobe meso- phile Keime	E. coli	Enterokokken
	[KBE/ml]	[KBE/100 ml]	[KBE/100 ml]
09-1137-001	13	n.n.	n.n.

n.n. = nicht nachweisbar

BEURTEILUNG

Die Resultate entsprechen den Anforderungen an Trinkwasser gemäss der Hygieneverordnung. Die Probe wies somit eine einwandfreie mikrobiologische Qualität auf.

Mit freundlichen Grüssen



Dr. Irina Nüesch
Sektionsleiterin

Beilage: Rechnung

Einzelheiten zu den Untersuchungen können auf Anfrage eingesehen werden. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte für Reklamezwecke zu verwenden und/oder auszugsweise zu kopieren.